

등기구 제23564호

유효기간 : 2021-05-31~2024-05-30



고효율기자재

고효율에너지기자재 인증서

① 업체명(법인등록번호)

(주)삼정전기 (121111-0054121)

② 사무소 소재지

인천광역시 계양구 서운산단로8길 12 (서운동)

③ 공 장 소 재 지

(주)삼정전기 : 인천광역시 계양구 서운산단로8길 12 (서운동)

④ 인증기자재

기 자 재 명 : 등기구

형 식 : 실내용LED등기구

모 델 명 : BT-T5-10W57KSE

용 량 : 10 W

효 율 : 광효율[lm/W] : 143.4

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2022년02월22일

한국에너지공단 이 사



<변경사항> 방열판, 외형, 확산커버, LED 컨버터, LED Package, LED Package 배열 부품변경에 따른 재발급

<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제23564호

유효기간 : 2021-05-31~2024-05-30

<부속서류 1>

◎ 고효율에너지기자재 인증 제품의 특징

1. 초기광속[lm] : 1 387.0
 2. 상관색온도[K] : 5 785
 3. 연색지수[Ra] : 85.8
 4. 역률 : 0.95
 5. 고조파 전류[mA/W] : 0.49
 6. LED Package : 삼성전자, SPMWH1228FD5WAQ0SG(5 700K)
 7. LED 컨버터 : (주)삼정전기, WBT-CV-10WKS, KS (제 KILT-2017-0175 호)
- 

<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제23564호

유효기간 : 2021-05-31~2024-05-30

<부속서류 2>

◎ 고효율에너지기자재 공장 목록

| 공 장 명 | 공 장 주 소 | 비고 |
|---------|----------------------------|----|
| (주)삼정전기 | 인천광역시 계양구 서운산단로8길 12 (서운동) | |



<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제23564호

유효기간 : 2021-05-31~2024-05-30

<부속서류 3>

◎ 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력

| No. | 발급일자 | 내용 |
|-----|------------|---|
| 5 | 2022-02-23 | <인증내용변경> 방열판, 외형, 확산커버, LED 컨버터, LED Package, LED Package 배열 부품변경에 따른 재발급 |
| 4 | 2021-06-08 | <유효기간연장> 유효기간 연장신청에 따른 재발급 |
| 3 | 2020-03-03 | <인증내용변경> 사무소 및 공장소재지 변경에 따른 재발급 |
| 2 | 2019-01-30 | <인증내용변경> 당해모델에서 LED PCB, LED 컨버터, 방열판, 외형, 확산커버 변경에 따른 부품변경 |
| 1 | 2018-05-31 | <모델추가인증> |



<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.