

등기구 제18378호

유효기간 : 2020-12-11~2023-12-10



고효율기자재

## 고효율에너지기자재 인증서

## ① 업체명(법인등록번호)

(주)삼정전기 (121111-0054121)

## ② 사무소 소재지

인천광역시 계양구 서운산단로8길 12 (서운동)

## ③ 공 장 소 재 지

(주)삼정전기 : 인천광역시 계양구 서운산단로8길 12 (서운동)

## ④ 인증기자재

기 자 재 명 : 등기구

형 식 : 실내용LED등기구

모 델 명 : BT-T5-20W57KSE

용 량 : 20 W

효 율 : 광효율[lm/W] : 144.0

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2022년02월22일

한국에너지공단 이 사



&lt;변경사항&gt; 방열판, 외형, 확산커버, LED 컨버터, LED Package 부품변경에 따른 재발급

## &lt;부속서류&gt;

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제18378호

유효기간 : 2020-12-11~2023-12-10

<부속서류 1>

◎ 고효율에너지기자재 인증 제품의 특징

1. 초기광속[lm] : 2 818.5
2. 상관색온도[K] : 5 850
3. 연색지수[Ra] : 85.9
4. 역률 : 0.95
5. 고조파 전류[ $\text{mA/W}$ ] : 0.51
6. LED Package : 삼성전자, SPMWH1228FD5WAQ0SG(5 700K)
7. LED 컨버터 : (주)삼정전기, WBT-CV-20WKS, KS(제 KILT-2017-0175 호)

<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제18378호

유효기간 : 2020-12-11~2023-12-10

&lt;부속서류 2&gt;

## ◎ 고효율에너지기자재 공장 목록

공 장 명	공 장 주 소	비고
(주)삼정전기	인천광역시 계양구 서운산단로8길 12 (서운동)	



&lt;부속서류&gt;

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

등기구 제18378호

유효기간 : 2020-12-11~2023-12-10

## &lt;부속서류 3&gt;

## ◎ 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력

No.	발급일자	내용
5	2022-02-23	<인증내용변경> 방열판, 외형, 확산커버, LED 컨버터, LED Package 부품변경에 따른 재발급
4	2020-12-10	<유효기간연장> 유효기간 연장신청에 따른 재발급
3	2020-03-03	<인증내용변경> 사무소 및 공장소재지 변경에 따른 재발급
2	2018-12-17	<인증내용변경> 당해모델에서 방열판, PCB, 외형, 확산커버, LED 컨버터 변경에 따른 부품변경
1	2017-12-11	<모델추가인증> 既 인증모델 BT-T5-20W40KSE에서 LED Package 변경에 따른 파생모델/고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2017-105호)에 매입형및고정형LED등기구의 인증기술기준에 적합함



## &lt;부속서류&gt;

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.